



PARTAGE D'EXPERIENCE

Feu de caravanes et camping-cars



CONTEXTE & PRISE D'APPEL

Le 14 mars 2024 à 15h48, les secours sont alertés pour un feu de haie se propageant à des caravanes situées sur le parking d'une concession de véhicules de loisirs à Gainneville. Le sinistre risque de se propager à d'autres véhicules. Le parking est peu rempli, une grande partie des véhicules sont en exposition dans un salon au Havre. Un homme est blessé suite à l'explosion d'une bouteille de gaz. Un SMUR est engagé au départ.

MOYENS ENGAGES

Engins	Effectifs
▶ FPTGP CAUCRIAUVILLE	1 / 2 / 3
▶ FPTL CAUCRIAUVILLE	0 / 5 / 1
▶ FPTSR LE HAVRE-SUD	0 / 3 / 3
▶ EPS30 CAUCRIAUVILLE	0 / 2 / 1
▶ VSAV LE HAVRE-SUD	0 / 1 / 2
▶ VSAV LE HAVRE-SUD	0 / 1 / 2
▶ CDG LE HAVRE	1 / 0 / 0
▶ CDC LE HAVRE avec son PC	4 / 0 / 3
▶ VAS BARENTIN	0 / 1 / 1
▶ OSSI	1 / 0 / 0
TOTAL	7 / 15 / 16



SITUATION A L'ARRIVEE DES SECOURS :

- ▶ Feu de 2 caravanes avec propagation à une habitation ;
- ▶ De nombreuses explosions se produisent avec des effets missiles atteignant la CD 6015 ;
- ▶ Un homme est blessé.

PREMIERES ACTIONS - OBJECTIFS DU COS :

- ▶ Eviter l'exposition des personnels aux risques ;
- ▶ Limiter le nombre de victimes et leurs aggravations ;
- ▶ Eviter la propagation aux bâtiments administratifs et ateliers.

IDEES DE MANŒUVRE :

- ▶ Repositionner les engins dans une zone protégée des explosions ;
- ▶ Placer les personnels en protection derrière les FPT ;
- ▶ Prendre en charge les blessés par le VSAV, SSO et SMUR ;
- ▶ Alimenter les engins.

PREMIER MESSAGE DU PREMIER C.O.S:

GH : 16h20	ORIGINE : CDG LE HAVRE	DESTINATAIRE : CODIS
-------------------	-------------------------------	-----------------------------

TEXTE : En présence d'un feu de caravane avec propagation à plusieurs caravanes. Vent de Sud soufflant vers les pavillons au Nord. Les pavillons sont évacués et le risque de propagation est faible pour le moment. Je fais barrer la route départementale 6015. 1 sapeur-pompier blessé léger par la détonation d'une bouteille de gaz. Plusieurs explosions ont eu lieu. Je demande un soutien sanitaire opérationnel et un engin pompe.

BILAN HUMAIN ET MATERIEL DE L'INTERVENTION

Bilan humain	Bilan matériel	Valeur du sauvé
▶ 3 UR dont 1 SP vu par médecin SMUR.	▶ 3 caravanes. ▶ 7 camping-cars. ▶ 1 container de matériels de caravaning.	▶ 1 bâtiment administratif / atelier ▶ 1 habitation individuelle. ▶ Plusieurs caravanes.

✓ ELEMENTS FAVORABLES

- ▶ Activité opérationnelle faible sur le secteur du Havre ;
- ▶ Sens du vent qui éloigne les flammes du bâtiment administratif / atelier ;
- ▶ Précision du CODIS sur l'adresse permettant l'accès sud ;
- ▶ Arrivée rapide du SMUR et d'un SSO ;
- ▶ DECI permettant une alimentation pérenne des engins pompes ;
- ▶ Projections liées aux explosions des bouteilles de gaz n'ont pas atteint les personnels ;
- ▶ Port des EPI et ARI capelés par les personnels limitant les effets des explosions ;
- ▶ Extinction du sinistre facilitée par le faible pouvoir calorifique ;
- ▶ Engagement précoce du chef de colonne lié au contexte opérationnelle d'un sapeur-pompier blessé.

! ELEMENTS DEFAVORABLES

- ▶ L'activité de concession de caravane et camping-car n'est pas mentionnée sur le ticket de départ ;
- ▶ Le type et la nature des bouteilles de gaz ne sont pas connus ;
- ▶ Risque d'explosion présent tout au long de l'intervention ;
- ▶ Axe routier très fréquenté ;
- ▶ Positionnement du premier engin pompe trop près du sinistre ;
- ▶ Absence de zonage opérationnel.



FACTEURS HUMAINS

⇒ Face à la singularité de l'intervention (risque d'explosion et collègue sapeur-pompier blessé) les personnels ont su garder calme et sérénité pour mener à bien leurs missions malgré un stress opérationnel constant du début à la fin de l'intervention.



CE QU'IL FAUT RETENIR DE L'INTERVENTION ! :

- Les projections liées à l'explosion d'une bouteille de gaz en acier soumise au feu peuvent survenir à plus de 100 mètres ;

AXES D'AMELIORATIONS :

- Développer les connaissances des personnels sur les risques liés aux récipients contenant du gaz de la prise d'alerte jusqu' à la réalisation de l'intervention;
- Généraliser le zonage opérationnel à l'ensemble des interventions.

DOCUMENTATION

GDO interventions en présence de gaz



Fiche memento

INC_20

Véhicule incendié

Rédacteur	LTN AVRIL.V
Approbateur	CDT CROS.A

Soyez curieux, la documentation est là pour vous

