


 PORTAIL NATIONAL  
 DES RESSOURCES  
 ET DES SAVOIRS

 ENSOSP  
 PNRS | Portail National des Ressources et des Savoirs

 #Infos  
 Nouvelles publications

 ENSOSP  
 PNRS | Plateforme Nationale  
 Retour d'Expérience


## Fiche d'Enseignement de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris : Effondrement d'une dalle végétalisée dans un parc de stationnement couvert



L'intervention concerne un feu de plusieurs véhicules au sein d'un parc de stationnement couvert comprenant une dalle végétalisée et des jeux d'enfants. Ce parc de stationnement est indépendant des bâtiments d'habitations et d'une école.

[Lien vers l'article](#)

## Fiche d'Enseignement de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris : Binôme en difficulté dans un parking souterrain



L'intervention concerne un feu de plusieurs véhicules dans un parking souterrain situé sous un îlot bâtiminaire composé de bureaux et de logements. Le parking souterrain comprend plusieurs niveaux desservis par trois cages d'escaliers. Les lieux sont connus des SP qui viennent s'entraîner régulièrement.

[Lien vers l'article](#)

Bonjour à tous,

Cette semaine, l'actualité de la plateforme RETEX du PNRS vous propose deux fiches d'enseignements de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, trois PEX du SDIS de la Seine-Maritime, trois PEX du SDIS du Puy-de-Dôme et deux PEX du SDIS du Nord. Les thématiques abordées concernent le risque incendie (feu de véhicule, parking, habitation, entrepôt...), le secours à personne (prompt secours et recherche de victime) et la sécurité des intervenants (fuite d'eau sur chantier de désamiantage).

Je remercie sincèrement les contributeurs de ces documents pour la diffusion et le partage de leurs expériences : le capitaine Laurent RICHEZ, chef du Service Evaluation de la Qualité et de l'Amélioration Permanente du SDIS 59 ; le capitaine Vincent HELLO du Groupement des opérations du SDIS 76 ; le commandant Frédéric GUERIN, chef du service Opérations du SDIS 63 et le chef de bataillon Christian DEBIZE, chef de la section Doctrine RETEX de la BSPP.

Je vous souhaite une bonne lecture !!!!!

Anaïs GAUTIER

## Partage d'Expérience du SDIS de la Seine-Maritime : Secours à personne en prompt secours



L'intervention concerne un engagement par le SAMU d'un VSAV en plus d'un SMUR pour une jeune femme présentant des fortes douleurs thoraciques à son domicile. Lors de l'arrivée des secours, la victime présente un arrêt cardio-respiratoire.

[Lien vers l'article](#)

## Partage d'Expérience du SDIS de la Seine-Maritime : Feu de PL transportant des VL électriques sur autoroute



L'intervention concerne un transport de véhicule en difficulté sur une autoroute. Le chauffeur est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence et sécurisé par les véhicules de balisage de l'exploitant autoroutier. Son ensemble routier est en feu.

[Lien vers l'article](#)

## Partage d'Expérience du SDIS du Puy-de-Dôme : Feu de véhicule électrique dans un box



L'intervention concerne un feu de VL électrique stationné dans un box au RDC d'un bâtiment d'habitation. Le feu se propage en façade avec un risque de propagation en R+1. Lors de l'arrivée des primos-intervenants, la VL est complètement embrasée.

[Lien vers l'article](#)

## Partage d'Expérience du SDIS du Puy-de-Dôme : Recherche de personne immergée avec une équipe CYNO/SAL



L'intervention concerne une personne ayant tenté de traverser la rivière au niveau d'une base de loisirs et qui ne serait pas remontée à la surface. Lors de leur arrivée sur les lieux, trois jeunes guident les primos-intervenants sur le point de noyade. La base de loisirs est très fréquentée.

[Lien vers l'article](#)

## Partage d'Expérience du SDIS du Puy-de-Dôme : Feu d'entrepôt avec explosion et sécurité des intervenants



Partage d'expérience n° 05 - 2024  
INC - Feu d'entrepôt avec explosion

L'intervention concerne un incendie dans un entrepôt composé de trois cellules mitoyennes avec un fort risque de propagation. L'entreprise concernée est vide de son personnel mais de nombreux panneaux agglomérés sont stockés pour son activité. La présence d'un véhicule et d'un chariot élévateur à gaz sont également identifiés, mais des difficultés de compréhension du bâtiment sont rencontrés par les intervenants ainsi qu'une certaine méconnaissance des risques présents car celui-ci appartient à plusieurs exploitants et ils ne sont pas tous présents.

[Lien vers l'article](#)

## Partage d'Expérience du SDIS du Nord : Fuite d'eau sur un chantier de désamiantage



L'intervention concerne une fuite d'eau provenant d'un local commercial et impactant des logements mitoyens. Le local est fermé pour travaux et les primos-intervenants découvrent la présence d'amiante signalée sur le chantier. Les intervenants se protègent avec un masque chirurgical et identifient la cause de la fuite d'eau pour la stopper.

[Lien vers l'article](#)

## Partage d'Expérience du SDIS du Nord : Feu de toiture en chaume



L'intervention concerne un feu de cheminée qui se propage en toiture. La toiture est en chaume. Les moyens engagés permettent de procéder à l'extinction du feu rapidement par la couche externe de la chaume.

[Lien vers l'article](#)

## Partage d'Expérience du SDIS de la Seine-Maritime : Feu dans un ERP de type U



L'intervention concerne une ambulance privée et stationnée dans le SAS d'accueil des véhicules sanitaires des urgences d'un hôpital et ayant pris feu. Peu de temps après le premier appel, les bouteilles d'oxygène stockées dans le véhicule explosent mais ne font pas de blessés.

[Lien vers l'article](#)