


PARTAGE D'EXPÉRIENCE

Dans ce PEX, nous verrons en quoi les évènements et actions précédant notre intervention ont abouti à des prises de risques des sapeurs-pompiers.

Il est bientôt 01h00 du matin, la nuit est chaude en cette période de canicule. Les occupants de cet immeuble de six niveaux sont nombreux à avoir laissé leurs fenêtres ouvertes. Paul vit au 1er étage avec sa conjointe. Après avoir joué à l'ordinateur dans son bureau, il s'est couché et dort depuis peu.



Peu avant 01h00



Tout à coup, Paul est réveillé par les 85 décibels de son détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) situé dans le couloir de son appartement.



Il découvre qu'un début d'incendie s'est déclenché dans le bureau. Malgré la présence de fumées, il veut essayer d'éteindre le feu et part alors chercher une couverture anti feu placée dans la cuisine. Sa tentative est un échec. Il se précipite en panique pour réveiller sa femme.



Le couple fuit en ne fermant aucune porte. Pensant qu'il faut évacuer tout l'immeuble, il frappe à la porte de son voisin de palier, puis monte au 2^{ème} étage mais les fumées envahissent rapidement la cage d'escalier en bois. Paul doit rebrousser chemin pour sortir de l'immeuble.



Planche réalisée par le service communication

PARTAGE D'EXPÉRIENCE

Violent feu d'appartement avec sauvetages

Contexte opérationnel

Le 25 juillet 2018 à 01h00, le CTA déclenche une intervention pour un feu d'appartement au 2^{ème} étage d'un bâtiment à usage d'habitation. Les moyens du CIS de 1^{er} appel sont déjà en intervention avec le chef de groupe du secteur. La situation opérationnelle du département est calme. La période est caniculaire.

Moyens au départ



Situation à l'arrivée

Un attroupement gêne la progression du VSAV. En premier sur les lieux, le chef d'agrès VSAV demande en renfort 1 VSAV et 1 SMUR pour plusieurs personnes menaçant de se défenestrer, la cage d'escalier est en feu.

Moyens en renfort



Premières réactions

- VSAV : demande à la foule de se taire pour être audible des personnes aux fenêtres.
- FPT à 4 :
 - LDV dans cage d'escalier,
 - LDV de plain-pied par équipage du VSAV côté cour

Côté rue



Evènements particuliers

- VSAV engagé en retour d'intervention arrive seul sur les lieux très rapidement, 3 minutes avant le premier FPT à 4.
- Une personne saute du 3^{ème} étage côté cour.
- Une fuite de gaz enflammée sur palier au niveau R+2.
- Cage d'escalier en bois embrasée à partir du 2^{ème} étage.

Côté cour



Actions menées

- Sectorisation de l'intervention en 2 secteurs :
 - incendie,
 - secours à personne.
- Mise en place du système SINUS au PRV.
- Mise en place d'un centre d'accueil des impliqués (CAI) par la Croix Rouge et la mairie.

Issue

- 1 logement détruit par le feu de même que la cage d'escalier du bâtiment.
- 1 urgence absolue en arrêt cardio-respiratoire (défenestrée) transportée par SMUR, 32 urgences relatives (intoxiquées).
- 5 sauvetages par échelle à coulisse dont 4 prolongées par une échelle à crochet.
- 13 sauvetages au moyens de deux EPS.

Éléments défavorables

Météo caniculaire : les nombreuses fenêtres des appartements ouvertes à différents niveaux ont permis la propagation des fumées dans la majorité des logements du bâtiment.

Fuite de gaz enflammée dans la cage escalier.

L'unique escalier du bâtiment est en bois.

Cour intérieure inaccessible aux véhicules de secours.

Pas de dispositif de désenfumage de l'escalier.

Toit en bardage métallique qui ne permet pas d'évacuer les gaz chauds, difficile à percer.

Éléments favorables

Pas de tentative d'évacuation par les occupants étant donné l'escalier très rapidement impraticable.

Mise en place et gestion du CAI par la commune et la Croix Rouge.

A la demande des SP, coupure rapide de la circulation dans les deux sens par la police dès le début de l'intervention.


Entraînement le matin même au sauvetage par échelle à crochets pour un des centres intervenant.

Ce qu'il faut retenir

- **Dans la mesure du possible, utiliser les personnes impliquées pour obtenir des renseignements nécessaires pour la conduite des opérations :**
 - personnes présentes dans l'appartement,
 - configuration des lieux,
 - présence de bouteilles de gaz ou autres risques.
- Certaines configurations bâtimentaires obligent l'utilisation de l'échelle à coulisse et à crochets comme agrès de sauvetage, l'entraînement à ces agrès reste nécessaire et primordial.
- Le comportement et les actions des personnes sinistrées sont capitaux dans la propagation des fumées. La porte du local en feu, puis celle de l'appartement laissées ouvertes lors de la fuite des occupants a permis la propagation rapide du feu de l'appartement à la cage d'escalier. Les habitants de l'immeuble n'ont ainsi pas pu évacuer et il a été nécessaire d'effectuer de nombreux sauvetages avec une prise de risque pour les équipes intervenantes.

Il est donc nécessaire que chacun à son niveau participe à la sensibilisation de son entourage et de la population afin de limiter les conséquences d'un incendie sur les personnes sinistrées mais aussi au regard de la prise de risque des intervenants.

Le directeur départemental,


Contrôleur Général Marc VERMEULEN
Chef de corps